CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2343/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

stwierdza, że wyrób: **Elektromechaniczne urządzenia w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu CDC 200/350, CDC 200/350-SBD, CDC 200/350-BSY+, CDC 200/350-SBD-BSY+, CDC 200/600, CDC 200/600-SBD, CDC 200/600-BSY+, CDC 200/600-SBD-BSY+ z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -SGI, -SKS, -AS2, -AS3**

produkowany przez: **D+H Mechatronic AG**
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym: **D+H Mechatronic AG**
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

spełnia wymagania: **pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2928/2014 z dnia 16.05.2014 r.

2.Sprawozdanie z badań nr 4369/BA/2009 z dnia 31.08.2009 r., nr 4906/BA/10 z dnia 11.02.2011 r., nr 885/BA/14 z dnia 19.12.2014 r. oraz nr 1200/BA/15 z dnia 24.03.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2343/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa: od **24.03.2015 r.** do **23.03.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia 24 marca 2015 r.

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2343/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Elektromechaniczne urządzenia w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu CDC 200/350, CDC 200/350-SBD, CDC 200/350-BSY+, CDC 200/350-SBD-BSY+, CDC 200/600, CDC 200/600-SBD, CDC 200/600-BSY+, CDC 200/600-SBD-BSY+ z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -SGI, -SKS, -AS2, -AS3

Odmiana:	CDC 200/350, CDC 200/350-SBD, CDC 200/350-BSY+, CDC 200/350-SBD-BSY+, CDC 200/600, CDC 200/600-SBD, CDC 200/600-BSY+, CDC 200/600-SBD-BSY+ z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -SGI, -SKS, -AS2, -AS3
Typ:	B - do systemów oddymiania i przewietrzania
Napięcie nominalne:	24 V DC
Pobór prądu:	0,6 A - dla siłownika CDC 200/350 oraz CDC 200/350-BSY+; 0,5 A - dla siłownika CDC 200/350-SBD oraz CDC 200/350-SBD-BSY+; 1,0 A - dla siłownika CDC 200/600 oraz CDC 200/600-BSY+; 0,83 A - dla siłownika CDC 200/600-SBD oraz CDC 200/600-SBD-BSY+;
Standardowy wysuw wrzeciona:	350, 600 mm
Siła wysuwu i ciągu:	150 N - tylko dla wersji SBD 200 N
Zakres temperatur pracy:	-25 □ C ÷ +55 □ C
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak
Przewód zasilający:	2,5 m w osłonie silikonowej
Szybkość wysuwu:	6,0 mm/s - dla siłowników serii CDC 200/350; 11,4 mm/s - dla siłowników serii CDC 200/600;
Nominalna ilość cykli otwórz / zamknij:	> 10 000
Kolor obudowy:	aluminium anodowane
Masa:	1,1 ÷ 1,4 kg
Wymiary:	30 x 35 x 405 mm - dla siłowników serii CDC 200/350; 30 x 35 x 530 mm - dla siłowników serii CDC 200/600;

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 24 marca 2015 r.